

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES
 DF MFI ISF
 29 RUE MEHUL
 08600 GIVET

Délégation Territoriale des Ardennes
 Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr
 Téléphone : 03 24 59 72 27

*PISCINE DE VIREUX-WALLERAND

Prélèvement n° : 00800105980 du **11/09/2024** à 10h29 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : LDAR DE L'AINSE

Bassin concerné : *BASSIN PISCINE DE VIREUX-WALLERAND - GRAND BAIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001957 *GRAND BAIN BASSIN VIREUX-WALLERAND

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0338 Code UDI : 001866 Référence laboratoire : H_CS24.6484.1

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Température de l'eau	30	°C				
pH	7,2	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<10	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,11	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore libre	2,03	mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	1,33	mg(Cl ₂)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,14	mg(Cl ₂)/L				


Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	44	mg/L				250,00
Carbone organique total	0,96	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	0	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	0	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	1,3	µg/L				
Chloroforme	7,5	µg/L				
Dichloromonobromométhane	2,5	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	11,3	µg/L				100,00

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Charleville-Mézières, le 18 septembre 2024

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par
 délégation, le Responsable du Pôle Environnement, Promotion de la Santé
 et Sécurité



David ROCHE