

\\PEPSS\02-EAUX\6_AGUAMAIL\Aguamailmp\ENVOI ANALYSES_AEP

ARS-GRANDEST-DT08-PEPSS <ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr>

mardi 13 mai 2025 à 15:52

réception

À : vireuxwallerand@wanadoo.fr



AEP - VIREUX-WALLERAND - 00...
94 Ko

COURRIER ARRIVÉ N°	1934	DIFFUSÉ LE :	14.5.25
	Action	Info	
M. le Maire		X	
Adjoint			
Commission			
Service	Com°		

Objet: Controle sanitaire - Transmission d'un bulletin de resultats d'analyse

Madame, Monsieur le President,

Madame, Monsieur le Maire,

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Responsable,

Madame, Monsieur le Gerant,

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le bulletin des resultats d'analyse realisee dans le cadre du controle sanitaire.

Pour rappel, ce bulletin doit faire l'objet d'un affichage pour la bonne information du public.

Vous en souhaitant bonne reception,

Agence Regionale de Sante Grand Est

Delegation Territoriale des Ardennes

Pole Environnement Promotion de la Sante et Securite

Tel. 03.24.59.72.27 grand-est.ars.sante.fr



Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation territoriale des Ardennes
Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Charleville-Mézières, le 13 mai 2025

Affaire suivie par Mme NIVAILLE

Téléphone : 03.24.59.81.63

Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE
RIVES DE MEUSE
29 RUE MEHUL

08600 GIVET

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

VIREUX-WALLERAND

Prélèvement et mesures de terrain du 05/05/2025 à 08h33 par : BARTIAUX CECILE

Nom et type d'installation : VIREUX WALLERAND (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : ROBINET DE LA MAIRIE - VIREUX-WALLERAND (MAIRIE 08320 VIREUX-WALLERAND MITIGEUR SALLE DE REPOS)

Code point de surveillance : 0000000866

Type d'analyse : 008PFAS

Numéro de prélèvement : 00800108534

Référence laboratoire : H_CS25.5241.2

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
le Responsable du Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité

David ROCHE

PLV n° 00800108534

PLV n° 00800108534			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
	SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
ACIDE PERFLUOROBUTANOÏQUE	0,003	µg/L				
ACIDE PERFLUORODECANE SULFONIQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO-DECANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORODODÉCANE SULFONIQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORODODÉCANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUOROHEPTANE SULFONIQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUOROHEPTANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUOROHEXANOÏQUE	0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUORONONANE SULFONIQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUORO-NONANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO-OCTANOÏQUE	0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUOROPENTANE SULFONIQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUOROPENTANOÏQUE	0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO TRIDECANE SULFONIQUE	<0,005	µg/L				
ACIDE PERFLUORO TRIDECANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE PERFLUORO UNDECANE SULFONIQUE	<0,002	µg/L				
ACIDE PERFLUORO UNDECANOÏQUE	<0,001	µg/L				
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROBUTANE	<0,001	µg/L				
ACIDE SULFONIQUE DE PERFLUOROCTANE	0,004	µg/L				
PERFLUOROHEXANE SULFONATE	0,002	µg/L				
SOMME DE 20 PFAS	0,014	µg/L		0,10		



Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation territoriale des Ardennes
Pôle Environnement Promotion de la Santé et Sécurité
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Charleville-Mézières, le 13 mai 2025

Affaire suivie par Mme NIVAILLE

Téléphone : 03.24.59.81.63

Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE
RIVES DE MEUSE
29 RUE MEHUL

08600 GIVET

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

VIREUX-WALLERAND

Prélèvement et mesures de terrain du 05/05/2025 à 08h29 par : BARTIAUX CECILE

Nom et type d'installation : VIREUX WALLERAND (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : ROBINET DE LA MAIRIE - VIREUX-WALLERAND (MAIRIE DE VIREUX WALLERAND MITIGEUR SALL DE REPOS)

Code point de surveillance : 0000000866

Type d'analyse : 008D1

Numéro de prélèvement : 00800108535

Référence laboratoire : H_CS25.5241.1

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par délégation,
le Responsable du Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité

David ROCHE

PLV n° 00800108535

			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain						
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	17	°C				25
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	17,3	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,1	unité pH			6,5	9,0
MINERALISATION						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	620	µS/cm			200	1100
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
CHLORE LIBRE	0,45	mg(Cl ₂)/L				
CHLORE TOTAL	0,50	mg(Cl ₂)/L				

PLV n° 00800108535

			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
ASPECT (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
COLORATION	<5	mg(Pl)/L				15,0
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				2,0
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	19,3	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7,5	unité pH			6,5	9,0
MINERALISATION						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	615	µS/cm			200	1100
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
AMMONIUM (EN NH ₄)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES (EN NO ₃)	20,8	mg/L		50,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	<1	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	<1	n/mL				
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. ET SPORES SULFITO-RÉDU./100ML	0	n/(100mL)				0
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		